

واحد ساختمان

مسئول

شماره استاندارد	شماره زیر استاندارد	شماره بند	شماره سنجه	عبارت کلیدی	۰	۱	۲	غ.ق.۱	حداقل امتیاز	حداکثر امتیاز
۱	۱-۱	حکم مسئول
استاندارد ۲										
۲	۱-۲	مجوز بهره برداری
پرونده پرسنلی										
۳	۱-۳	۱-۱-۳ to ۹-۱-۳	۱	دسترسی مسئول به پرونده پرسنلی
۳	۱-۳	۱-۱-۳ to ۹-۱-۳	۲	محرمانه بودن پرونده پرسنلی
۳	۱-۳	۱-۱-۳ to ۹-۱-۳	۳	محتویات پرونده پرسنلی
لیست کارکنان										
۴	۱-۴	۱-۱-۴ to ۳-۱-۴	...	لیست کارکنان
۴	۲-۴	برنامه نوبت کاری
۴	۳-۴	...	۱	بررسی حجم کار
۴	۳-۴	...	۲	چینش متناسب نیرو
دوره توجیهی بدو ورود										
۵	۱-۵	۱-۱-۵ to ۳-۱-۵	۱	وجود کتابچه توجیهی
۵	۱-۵	۱-۱-۵ to ۳-۱-۵	۲	دسترسی به کتابچه توجیهی
۵	۱-۵	۱-۱-۵ to ۳-۱-۵	۳	اطلاع از کتابچه توجیهی
۵	۱-۵	۱-۱-۵ to ۳-۱-۵	۴	توجیه آموزش گیرنده و آموزش دهنده
آزمون صلاحیت و توانمندی کارکنان										
۶	۱-۶	...	۱	لیست توانمندی مورد نیاز
۶	۱-۶	...	۲	آزمون اولیه صلاحیت
۶	۲-۶	آزمون دوره‌های صلاحیت
۶	۳-۶	...	۱	نارسانی‌های توانمندی اولیه
۶	۳-۶	...	۲	نارسانی‌های توانمندی دوره‌های
۶	۳-۶	...	۳	اصلاح توانمندی اولیه
۶	۳-۶	...	۴	اصلاح توانمندی دوره ای

...			شاخص اثربخشی اصلاحات	۱	...	۴-۶	۶
...			بررسی اثربخشی اصلاحات	۲	...	۴-۶	۶
آموزش و توانمندسازی کارکنان									
...			ارزیابی دوره های آموزش سالانه	۱	...	۱-۷	۷
...			برنامه توسعه فردی	۲	...	۱-۷	۷
...			آموزش سالانه	۲-۷	۷
...		آموزش CPR پایه	۳-۷	۷
...			آموزش ارزش ها	۴-۷	۷
...			آموزش مهارت های رفتاری	۵-۷	۷
...			آموزش ایمنی بیمار	۱	...	۶-۷	۷
...			آموزش کنترل عفونت	۲	...	۶-۷	۷
...			آموزش بهداشت محیط	۳	...	۶-۷	۷
...			آموزش سلامت شغلی	۴	...	۶-۷	۷
...			آموزش آتش نشانی	۵	...	۶-۷	۷
...			آموزش مدیریت خطر	۶	...	۶-۷	۷
...			آموزش مدیریت بحران	۷	...	۶-۷	۷
...			تمرین آتش نشانی	۷-۷	۷
کتابچه/مجموعه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط									
...			وجود و دسترسی کتابچه سلامت شغلی	۱	۱-۱-۸ to ۲-۱-۸	۱-۸	۸
...			اطلاعات عمومی سلامت شغلی	۲	۱-۱-۸ to ۲-۱-۸	۱-۸	۸
...			اطلاعات اختصاصی سلامت شغلی	۳	۱-۱-۸ to ۲-۱-۸	۱-۸	۸
...			بروشور سلامت شغلی	۱	...	۲-۸	۸
...			اطلاع از بروشور	۲	...	۲-۸	۸
...			رعایت نکات بروشور	۳	...	۲-۸	۸
ورودی ها									
...		ورودی کالا در بیمارستان	۱-۹	۹
...		جدا بودن درب ورودی کالا از ورودی اصلی	۲-۹	۹
...		مشخص بودن مسیر دسترسی به اورژانس	۱	...	۳-۹	۹
...		جدا بودن ورودی اصلی از ورودی اورژانس	۲	...	۳-۹	۹
...			داشتن نور کافی تمام ورودی ها	۴-۹	۹
...		وجود تانیدیه معتبر در مورد موقعیت جغرافیایی بیمارستان	۱	...	۵-۹	۹

...	دسترسی به اورژانس از طریق خیابان های اصلی یا فرعی	۲	...	۵-۹	۹
...	دسترسی به بیمارستان از طریق وسایل نقلیه عمومی	۳	...	۵-۹	۹
...	جدا بودن ورودی درمانگاه	۶-۹	۹
استاندارد ۱۰								
...	علائم راهنما (مطابق با استانداردهای جهانی)	...	۱-۱-۱۰	۱-۱۰	۱۰
...	علائم راهنما (استانداردهای جهانی) برای کارمندان	...	۲-۱-۱۰	۱-۱۰	۱۰
...	علائم راهنما (استانداردهای جهانی) برای همراهان بیمار	...	۳-۱-۱۰	۱-۱۰	۱۰
...	توضیحات کنار علائم راهنما	۲-۱۰	۱۰
...	توضیحات کنار علائم راهنما به زبان انگلیسی	۳-۱۰	۱۰
...	قابل تشخیص بودن علائم راهنما	۴-۱۰	۱۰
نقشه ها								
...	نقشه های تأیید شده	۱	۱-۱-۱۱ to ۵-۱-۱۱	۱-۱۱	۱۱
...	مطابقت بیمارستان با نقشه معماری تأیید شده	۲	۱-۱-۱۱ to ۵-۱-۱۱	۱-۱۱	۱۱
انبارها								
...	تفکیک انبارهای بیمارستان	۱-۱۲	۱۲
...	جدا بودن انبار کثیف و تمیز	۲-۱۲	۱۲
...	وجود انبار امن	۳-۱۲	۱۲
...	علائم نشانگر انبار مواد قابل اشتعال	۴-۱۲	۱۲
استاندارد ۱۳								
...	فضایی جهت انتظار همراهان متوفی	۱	...	۱-۱۳	۱۳
...	مسیر خروج جسد	۲	...	۱-۱۳	۱۳
...	اتاق و امکانات انجام اتوپسی	۲-۱۳	۱۳
استاندارد ۱۴								
...	خط مشی رعایت ایمنی در سطوح و دیوارها	۱	...	۱-۱۴	۱۴
...	تهیه کنندگان خط مشی	۲	...	۱-۱۴	۱۴
...	آگاهی از خط مشی	۳	...	۱-۱۴	۱۴
...	عمل به خط مشی	۴	...	۱-۱۴	۱۴
...	نرده پلکان برای راه پله ها	۲-۱۴	۱۴
...	پله فرار	۳-۱۴	۱۴

استاندارد ۱۵									
...	سیستم احضار پرستار برای تخت و سرویس بهداشتی	۱-۱۵	۱۵
...	عدم قفل درهاي تواليت از داخل	۲-۱۵	۱۵
...	تواليت فرنگي در بخش هاي باليني	۳-۱۵	۱۵
...	عدم قفل اتاق بيماران از داخل	۴-۱۵	۱۵
استاندارد ۱۶									
...	ژنراتور برق اضطراری	...	۱-۱-۱۶ to ۲-۱-۱۶	۱-۱۶	۱۶
...	رينگ بودن ترانس برق شهري	۱	...	۲-۱۶	۱۶
...	وجود دو دستگاه ژنراتور برق اضطراری	۲	...	۲-۱۶	۱۶
...	ذخيره سوخت ديزل ژنراتور براي يك هفته	۳	...	۲-۱۶	۱۶
استاندارد ۱۷									
...	وجود سیستم هوشمند مدیریت ساختمان	۱	...	۱-۱۷	۱۷
...	مستندات ارزیابی خطر	۲	...	۱-۱۷	۱۷
...	برنامه مدیریت خطر	۲-۱۷	۱۷
...	مستندات پایش برنامه مدیریت خطر	۳-۱۷	۱۷
استاندارد ۱۸									
...	گزارش نتایج بازرسی از ساختمان وتاسیسات	۱-۱۸	۱۸
استاندارد ۱۹									
...	برنامه مدیریت خطر ساختمان	۱	۱-۱-۱۹ to ۵-۱-۱۹	۱-۱۹	۱۹
...	مستندات بازدید دوره ای برنامه	۲	۱-۱-۱۹ to ۵-۱-۱۹	۱-۱۹	۱۹
استاندارد ۲۰									
...	وجود سیستم توزیع الکتریکی بیمارستان از نوع TNS	۱-۲۰	۲۰
...	وجود سیستم مذکور بخش های ویژه و اتاق عمل از نوع IT	۲-۲۰	۲۰
...	تائیدیه پایش رایانه ای سیستم earth	۳-۲۰	۲۰
استاندارد ۲۱									
...	سیستم اطلاع رسانی (بلندگو / پیجر)	۱-۲۱	۲۱
...	خط مشی کنترل دوره ای سیستم اطلاع رسانی	۱	...	۲-۲۱	۲۱
...	تهیه کنندگان خط مشی	۲	...	۲-۲۱	۲۱
...	آگاهی از خط مشی	۳	...	۲-۲۱	۲۱

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.